

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Грязинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Грязинском районе

Юридический адрес: 398002, Липецкая обл, Липецк г, Гагарина ул, дом 60А, тел.: (4742) 308651
e-mail: info@cge48.ru

ОГРН 1054800204073 ИНН 4826045274

Адреса мест осуществления деятельности: 399056, Липецкая обл, г.Грязи, Осоавиахима, дом 10, тел.: 8 (47461) 22467,
e-mail: gryazi@cge48.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE77

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ заведующий санитарно-
гигиенической лабораторией

МП

О.А. Азовская
16.04.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 48-01-15/04874-24 от 16.04.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОВРОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 4805017090 ОГРН 1214800007751)

2. Юридический адрес: Липецкая область ДОВРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. ДОБРОЕ, УЛ. ТОПОРКОВА Д. 6
Фактический адрес: Липецкая обл., р-н Добровский, с. Доброе, ул. Топоркова, д. 6

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водоразборная колонка, в/кран, Липецкая обл., р-н Добровский, д. Никольское, ул. Луговая, д. 15

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.04.2024 11:45 - 11:50

Ф.И.О., должность: Сотникова Наталья Борисовна Помощник врача по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», Фролов М. К. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОВРОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ",

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.04.2024 13:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 5-ЗК-ДОБ-2024 от 15 марта 2024 г. проба упакована, опечатана печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Грязинском районе и направлены в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Грязинском районе Липецкая область, г. Грязи, ул. Осоавиахима, д. 10, Акт отбора от 10 апреля 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 48-01-15/04874-24 от 16.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 48-01-15/04874-МГС.МГМ-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1703073

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 10.04.2024 13:55 Место осуществления деятельности: 399056, Липецкая обл., г. Грязи, Осоавиахима, дом 10 дата начала испытаний 10.04.2024 14:56, дата окончания испытаний 16.04.2024 09:06					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20°C/Запах при нагревании до 60°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 кроме п.6
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 кроме п.6
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 10.04.2024 13:55 Место осуществления деятельности: 399056, Липецкая обл., г. Грязи, Осоавиахима, дом 10 дата начала испытаний 10.04.2024 14:00, дата окончания испытаний 12.04.2024 10:39					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichae coli/E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	ГОСТ 18963-73 п.4.3
2	Колифаги	КОЕ/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

В.Л. Никонова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 48-01-15/04874-24 от 16.04.2024