

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Грязинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Грязинском районе

Юридический адрес: 398002, Липецкая обл, Липецк г, Гагарина ул, дом 60А, тел.: (4742) 308651
e-mail: info@cge48.ru

ОГРН 1054800204073 ИНН 4826045274

Адреса мест осуществления деятельности: 399056, Липецкая обл, г.Грязи, Осоавиахима, дом 10, тел.: 8 (47461) 22467,
e-mail: gryazi@cge48.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE77

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - биолог санитарно-
гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Липецкой области" в
Грязинском районе



О.А. Азовская
01.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 48-01-15/15082-24 от 01.11.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОБРОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 4805017090 ОГРН 1214800007751) тел: +7 7474632270
2. Юридический адрес: Липецкая область ДОБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. ДОБРОЕ, УЛ. ТОПОРКОВА Д. 6
Фактический адрес: Липецкая обл., р-н Добровский, с. Доброе, ул. Топоркова, д. 6
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая
4. Место отбора: водоразборная колонка, в/кран, Липецкая обл., р-н Добровский, с.п. Екатериновский сельсовет, с. Большие Хомяки, ул. Колхозная, д. 10, Екатериновский сельсовет
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 30.10.2024 12:45 - 12:55
Ф.И.О., должность: Кулик Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Грязинском районе
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2024 14:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №13-ЗК-ДОБ-2024 от 14 июня 2024 г.
7. Дополнительные сведения:
проба упакована, опечатана печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Грязинском районе и направлена в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Грязинском районе Липецкая область, г. Грязи, ул. Осоавиахима, д. 10. Акт отбора от 30 октября 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 48-01-15/15082-МГС.МГМ-24
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, WB-4TP MLAB	
2	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	20231114017 1703073

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 399056, Липецкая обл, г..Грязи, Осоавиахима, дом 10
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 30.10.2024 14:20
дата начала испытаний 30.10.2024 14:59, дата окончания испытаний 01.11.2024 10:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20°C/Запах при нагревании до 60°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 кроме п.6
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 кроме п.6
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности (Cr-Co)	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 399056, Липецкая обл, г..Грязи, Осоавиахима, дом 10
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 30.10.2024 14:20
дата начала испытаний 30.10.2024 14:30, дата окончания испытаний 01.11.2024 08:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:
В.Л. Никонова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 48-01-15/15082-24 от 01.11.2024